p. P. Stolińska 01.10.2020
18. WRZ. 2020

AB 611

| | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA | Data sporządzenia sprawozdania | |
|---|---|---|---|
| | 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5<br>tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl | Strona/stron | 1/1 |
| ODDZIAŁ LABORATORYJNY | *Laboratorium Badań Środowiskowych*<br>Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611 | | |

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr 757z /2020/LBŚ

553

1.Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul.Polna 33

2. Data pobrania próbki: 2020-09-15

3.Data_dostarczenia_próbki: 2020-09-15

4. Numer_protokołu: 472/L/20/z

5. Kod_próbki: 472/IF/z

6. Miejsce_poboru: kuchnia punkt zgodności budynek mieszkalny Marianka 5 gm. Skarszewy uzzww Godziszewo

7.Data rozpoczęcia badania: 2020-09-15

8.Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

9.Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

10. Cel_pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

12. Data_zakończenia_ badania: 2020-09-18

13. Stwierdzenie zgodności: ☐

14.Zasada podejmowania decyzji:

15.Metoda poboru: Instrukcja Robocza WSSE -IR_HK_12_01

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1

| Parametr | | Metoda oznaczenia | Jednostka | Wynik | Niepewność(n)/ przedział ufności | Temp. pom. (C) | Wartość parametryczna* | Stwierdzenie zgodności ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mętność | A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | 0,15 | 0,04 | | 1 | |
| Barwa | A | PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012 | mg Pt/l | 3,9 | 0,5 | | - | |
| pH | A | PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | - | 7,4 | 0,3 | | 6,5 - 9,5 | |
| Przewodność elektryczna właściwa 2) | A | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 516 | 26 | 20,3 | 2500 | |
| Liczba bakterii grupy coli/100ml | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk | 0 | - | | 0 | |
| Liczba Escherichia coli/100ml | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk | 0 | - | | 0 | |
| Liczba Enterokoków kałowych/100ml | A | PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk | 0 | - | | 0 | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml | A | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk | 120 | <96;151> | | bez nieprawidłowych zmian | |

A – badanie akredytowane przez PCA
*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
„<" – wartość poniżej oznaczalności metody
n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2
2) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)
N – badanie nieakredytowane
N* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji
** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:
Zatwierdził:

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański
Zbigniew Ruska

Badania fizykochemiczne
STARSZY TECHNIK Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański
Danuta Reszczyńska

Badania mikrobiologiczne
STARSZY TECHNIK Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański
Ewa Ciesielska

Otrzymują
1. Klient

UWAGA!
1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2.Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek
3.Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F_064 Edycja 5

GWiK Skarszewy
ul. Polna 33
2020 -10- 01
WPŁYNĘŁO
Młyńska

L.dz.13591 2020 IX