p.E. 8Lipiec 27.02.2020

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA	Data wydania	07 LUT. 2020
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl	Strona/stron	1/1
ODDZIAŁ LABORATORYJNY	*Laboratorium Badań Środowiskowych* Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611		

AB 611

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr 67z /2020/LBŚ

57

Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

Data pobrania próbki: 2020-02-04
Data_dostarczenia_próbki: 2020-02-04
Numer_protokołu: 48/L/20/z
Kod_próbki: 48/IF/z
Miejsce_poboru: toaleta punkt zgodności Szkoła Podstawowa w Skarszewach filia w Bączku Bączek 1 gm. Skarszewy uzzww Czarnocin
Data_zakończenia_badania: 2020-02-07

Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
Stan próbki: prawidłowy
Cel_pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody
Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

Stwierdzenie zgodności: ☐
Zasada podejmowania decyzji::

GWiK Skarszewy
ul. Polna 33
2020 -02- 21
WPŁYNĘŁO
podpis .....

L.dz 180/2020/II

Parametr		Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,21	0,06		1	
Barwa	A	PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	4,4	0,5		-	
pH	A	PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,6	0,3		6,5 - 9,5	
Przewodność elektryczna właściwa 2)	A	PN-EN 27888:1999	µS/cm	581	29	17,9	2500	
Zapach	N	PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-		-	
Smak	N	PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013	-	akceptowalny	-		-	
Liczba bakterii grupy coli/100ml	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk	0	-		0	
Liczba Escherichia coli/100ml	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk	0	-		0	
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	-		0	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	A	PN-EN ISO 6222:2004	jtk	22	<15;31>		bez nieprawidłowych zmian	

A – badanie akredytowane przez PCA
*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
„<" – wartość poniżej oznaczalności metody
n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2
2) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)
N – badanie nieakredytowane
N* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji
** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:
Zatwierdził: Kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański Zbigniew Wyka

STARSZY TECHNIK Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański
Badania fizykochemiczne
Hanna Reszczyńska

Badania mikrobiologiczne
Starszy Asystent PSSE Starogard Gdański
Teresa Orlikowska

Otrzymują
1. Klient

UWAGA!
1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2.Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
3.Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F_064 Edycja 4