p. E. Stolińska 27.02.2020

07 LUT. 2020

| | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA | Data wydania | |
|---|---|---|---|
| | 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5<br>tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : laboratorium@psse-starogard.pl | Strona/stron | 1/1 |
| ODDZIAŁ LABORATORYJNY | *Laboratorium Badań Środowiskowych*<br>Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611 | | |

AB 611

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr 68z /2020/LBŚ

57

Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

Data pobrania próbki: 2020-02-04
Data_dostarczenia_próbki: 2020-02-04
Numer_protokołu: 49/L/20/z
Kod_próbki: 49/IF/z
Miejsce_poboru: kuchnia punkt zgodności budynek mieszkalny Obozin 35 gm. Skarszewy uzzww Skarszewy
Data_zakończenia_badania: 2020-02-07

Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
Stan próbki: prawidłowy
Cel_pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody
Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

Stwierdzenie zgodności: ☐
Zasada podejmowania decyzji::

GWiK Skarszewy
ul. Polna 33
2020 -02- 21
WPŁYNĘŁO
podpis .....

L.dz. 180/2020/II

| Parametr | | Metoda oznaczenia | Jednostka | Wynik | Niepewność(n)/ przedział ufności | Temp. pom. (C) | Wartość parametryczna* | Stwierdzenie zgodności ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mętność | A | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | 0,22 | 0,06 | | 1 | |
| Barwa | A | PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012 | mg Pt/l | 4,0 | 0,5 | | - | |
| pH | A | PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | - | 7,8 | 0,3 | | 6,5 - 9,5 | |
| Przewodność elektryczna właściwa 2) | A | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 644 | 33 | 17,4 | 2500 | |
| Zapach | N | PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013 | - | brak zapachu | - | | - | |
| Smak | N | PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013 | - | akceptowalny | - | | - | |
| Liczba bakterii grupy coli/100ml | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk | 0 | - | | 0 | |
| Liczba Escherichia coli/100ml | A | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk | 0 | - | | 0 | |
| Liczba Enterokoków kałowych/100ml | A | PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk | 0 | - | | 0 | |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml | A | PN-EN ISO 6222:2004 | jtk | 3 | <1;7> | | bez nieprawidłowych zmian | |

A – badanie akredytowane przez PCA
*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
„<" – wartość poniżej oznaczalności metody
n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2
2) – korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)
N – badanie nieakredytowane
N* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji
** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:
Zatwierdził: Kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański
Zbigniew Wyka

STARSZY TECHNIK Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański
Badania fizykochemiczne
Hanna Reszczyńska

Starszy Asystent PSSE Starogard Gdański
Badania mikrobiologiczne
Teresa Orlikowska

Otrzymują
1. Klient

UWAGA!
1.Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2.Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych próbek.
3.Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

F_064 Edycja 4