



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5
tel/fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Laboratorium Badań Środowiskowych

Oddział Laboratorium akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY NR 39Z /2024/LBŚ

28

AB 611 1. Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania próbki: 29.01.2024

3. Data dostarczenia próbki: 29.01.2024

4. Numer protokołu: 25/L/24/z

5. Kod próbki: 25/IF/z

6. Miejsce poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci Hydroforonia Czarnocin gm. Skarszewy

7. Data rozpoczęcia badania: 29.01.2024

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,

8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

12. Data zakończenia badania: 01.02.2024

13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy

14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepełność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016:09	NTU	0,38	0,11	-	1	nie dotyczy
Barwa	PB_IS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pvl	3,2	0,4	-	-	nie dotyczy
pH	PB_IS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,6	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna właściwa 2)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	564	24	17,5	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+AI:2017-04	itk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+AI:2017-04	itk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	itk	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	PN-EN ISO 6222:2004	itk	18	<12;26>	-	bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

- Koniec sprawozdania -

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany ani w całości, ani w części.
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badania pobranego.
3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

PSSE STAROGARD GDANSKI
Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne
Autoryzował:
Lucyna Reszczyńska

Starogard Gdański
PSSE Starogard Gdański
Teresa Orlikowska

PRO: KRYWONIKA
Oddziału Laboratorium PSSE w Starogardzie Gdańskim
Karolina Muchowska

F. 064 Edycja 6



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

83-200 Starogard Gdański, ul. Kanakowa 5

tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Laboratorium Badań Środowiskowych

Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611

Data sporządzenia
sprawozdania

01-02-2024

Strona/stron

1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY NR 39Z/1 /2024/LBŚ

28

1. Zleceńdawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania próbki: 29.01.2024

8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

9. Stan próbki w chwili

przyjęcia: prawidłowy

13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy

14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

3. Data dostarczenia próbki: 29.01.2024

4. Numer protokołu: 25/L/24/z

10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody

5. Kod próbki: 25/IF/z

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

6. Miejsce poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci Hydrofornia Czarnocin gm. Skarszewy

15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

7. Data rozpoczęcia badania: 29.01.2024

12. Data zakończenia badania: 01.02.2024

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1.

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Zapach 4)	N	PB_IS_07edycja I z 23.05.2013	-	brak zapachu	-	-	nie dotyczy
Smak 4)	N	PB_IS_07edycja I z 23.05.2013	-	akceptowalny	-	-	nie dotyczy

- Koniec sprawozdania -

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji: PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane
*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
4) metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018:42
** - organ ocenający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autorzy raportu:

Badania fizykochemiczne

Badania mikrobiologiczne

Zatwierdził:

STARSZY TECHNIK
Oddziału Laboratorijskiego
PSSE Starogard Gdański
Karina Reszczyńska

P.O. Kierownika
Oddziału Laboratorijskiego
PSSE w Starogardzie Gdańskim
Karolina Muchowska

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany, inaczey jak tylko w całości

2. Wyniki badania udostępnia się wyłącznie do badania próbki.

3. Klient ma prawo do rezygnacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

F_16d4 Edycja 6