

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA		Data sporządzenia sprawozdania	
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5		01-02-2024	
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl		Strona/stron	
		1/1	

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
 Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611
 Laboratorium Badań Środowiskowych

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY NR 382 /2024/LBŚ

AB 611 1. Zleceńiodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33


2. Data pobrania próbki: 29.01.2024
 3. Data dostarczenia próbki: 29.01.2024
 4. Numer protokołu: 24/L/24/z
 5. Kod próbki: 24/IF/z
 6. Miejsce poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci Stacja Uzdatniania Wody Skarszewy
 7. Data rozpoczęcia badania: 29.01.2024
 12. Data zakończenia badania: 01.02.2024
 Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,
 8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
 9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy
 10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody
 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański
 15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01
 13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
 14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności**
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016/09	NTU	0,16	0,04	-	1	nie dotyczy
Barwa	PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg P/l	<2,0	-	-	-	nie dotyczy
pH	PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,4	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna właściwa 2)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	651	28	17,4	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+AI:2017-04	jk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+AI:2017-04	jk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	jk	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	PN-EN ISO 6222:2004	jk	0	-	-	bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

- Koniec sprawozdania -

* - badanie aktywowane (zakres aktywności PCA nr AB611) N - badanie nieaktywowane
 N* - badanie przeprowadzone metodą aktywowaną, jednak wynik oznaczenia wykonano poza zakres aktywności
 1) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 jk - jednostka tworzące kolonie
 n - niepewność rozszerzona (składowa dla poziomu ufności około P=95% ze współczynnikiem rozszerzenia k=2, dla parametrów mikrobiologicznych zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewności mówią odczytaniu standardowemu obserwacji)
 wew - wewnętrzna kontrola
 2) - kontrola za pomocą urządzenia do pomiaru temperatury 25°C
 3) - kontrola za pomocą urządzenia do pomiaru temperatury 20°C
 4) - organ osadzający wyniki może zasłać nam za pomocą formularza do zwrotu
 5) - organ osadzający wyniki może zasłać nam za pomocą formularza do zwrotu
 Autoryzowali:
 Oddział Laboratoryjny PSSE Starogard Gdański
 Anna Reszczyńska
 Starszy Asystent PSSE Starogard Gdański
 Teresa Orlikowska
 Zawierdził:
 Oddział Laboratoryjny PSSE w Starogardzie Gdańskim
 P.O. Kierownik
 Karolina Muchawska

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany, naciągany jak tylko w całości
 2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badania próbki.
 3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl		Data sporządzenia sprawozdania	01-02-2024
	ODDZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611 <i>Laboratorium Badań Środowiskowych</i>		Strona/stron	1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY NR 38z/1 /2024/LBŚ 28

1. Zleceńiodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania próbki: 29.01.2024

8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
 9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
 14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

3. Data dostarczenia próbki: 29.01.2024

4. Numer protokołu: 24/L/24/z
 5. Kod próbki: 24/IF/z
 10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE-IR_HS_12_01

7. Data rozpoczęcia badania: 29.01.2024

12. Data zakończenia badania: 01.02.2024

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1.

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności**
Zapach 4)		N	PB_IS_07edycja I z 23.05.2013	-	-	-	nie dotyczy
Smak 4)		N	PB_IS_07edycja I z 23.05.2013	-	-	-	nie dotyczy

- Koniec sprawozdania -

A – badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N – badanie nieakredytowane
 *) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 4) metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02
 ** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował: *Badania fizykochemiczne*

Otrzymała: *Badania mikrobiologiczne*

1. Klient: *STARSZY TECHNIK*
 2. aa: *Oddziału Laboratorium PSSE Starogard Gdański*
Kamila Reszczyńska

Zatwierdził: *P.O. Kierownik*
Oddziału Laboratorium PSSE w Starogardzie Gdańskim
Karolina Muchowska

1. Bez przesmygu zgod. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

F_10d4 Edycja 6

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
 3. Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
 4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta