

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl		Data sporządzenia sprawozdania 11-04-2024
ODDZIAŁ LABORATORYJNY Laboratorium Badań Środowiskowych		Strona/stron 1/1

AB 611 1.Zleceniodawca: PPIS Starogard Gdański 123N /2024/LBŚ 123N

2. Data pobrania próbki: 08.04.2024
- 3.Data dostarczenia próbki: 08.04.2024
4. Numer protokołu: 63/JM/HK/24
5. Kod próbki: 63/JM
6. Miejsce poboru: łazienka budynku mieszkalny wielorodzinny Kamierowskie Piece ul. Słoneczna 1/8 uzwww bożepole Królewskie
- 7.Data rozpoczęcia badania: 08.04.2024
- 8.Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
- 9.Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy
10. Cel pobrania: nadzór sanitarny
11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański
12. Data zakończenia badania: 11.04.2024
13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
- 14.Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy
- 15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Mętność	A PN-EN ISO 7027-1:2016:09	NTU	0,16	0,04	-	1	nie dotyczy
Barwa	A PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	<2,0	-	-	-	nie dotyczy
pH	A PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,5	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna właściwa 2)	A PN-EN 27888:1999	µS/cm	534	23	17,2	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	A PN-EN ISO 6222:2004	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.


5. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

Autoryzował:
 1. Klient
 2. a/a

Starzy Asystent
 P. Badania Mikrobiologiczne
 P. Badania Fizykochemiczne
 Hanna Reszczyńska

Zatwierdził:
 P.o. Kierownika
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE w Starogardzie Gdańskim
 Karolina Muchowska

- Koniec sprawozdania -

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA		Data sporządzenia sprawozdania	11-04-2024
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5		Strona/stron	1/1
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl				
ODDZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611 <i>Laboratorium Badań Środowiskowych</i>				

123N
123N/1 /2024/LBŚ

- Zleceniodawca: PPIS Starogard Gdański
 - Data pobrania próbki: 08.04.2024
 - Data dostarczenia próbki: 08.04.2024
 - Numer protokołu: 63/JM/HK/24
 - Kod próbki: 63/JM
 - Miejsce poboru: budynek mieszkalny wielorodzinny Kamierowskie Piece ul. Słoneczna 1/8 uzww bożepole Królewskie
 - Data rozpoczęcia badania: 08.04.2024
- Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,2,4,5,6,8,10,11,15

8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

10. Cel pobrania: nadzór sanitarny

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

12. Data zakończenia badania: 11.04.2024

13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy

14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Zapach 4)	N PB_LS_07edycja I z 23.05.2013	-	brak zapachu	-	-	-	nie dotyczy
Smak 4)	N PB_LS_07edycja I z 23.05.2013	-	akceptowalny	-	-	-	nie dotyczy

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane
 *) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 4) metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02
 ** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:
 Hanna Reszczyńska
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE Starogard Gdański

Zatwierdził:
 P.o. Kierownika
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE w Starogardzie Gdańskim
 Karolina Muchowska

-Koniec sprawozdania-

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.
 2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.
 3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.
 4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.
 5. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.