



Starogard Gdański, dnia 21.03.2024r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

HK.9022.1.226.2024.JM

**Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Polna 33
83- 250 Skarszewy**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie **sprawozdania z badania próbki wody o nr 175z/2024/LBŚ z dnia 21.03.2024 r.** wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim, zrealizowanego w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody, wykonanego w punkcie zgodności ustalonym dla oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czarnocin- budynek mieszkalny Jaroszewy 52- **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Starogardzie Gdańskim

Zbigniew Wyka

Otrzymują (przesłano elektronicznie):

1. Adresat (woda@gwik-skarszewy.pl; e.stolinski@gwik-skarszewy.pl)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Skarszew Plac Hallera 18, 83-250 Skarszewy (skarszewy@skarszewy.pl)

2. aa



| | | | |
|--|---|--------------------------------|------------|
| | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA | Data sporządzenia sprawozdania | 21-03-2024 |
| | 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl | Strona/stron | 1/1 |
| ODDZIAŁ LABORATORYJNY <i>Laboratorium Badań Środowiskowych</i> Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611 | | | |

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY Nr 175z /2024/LBŚ

114

- AB 611 1. Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania próbki: 18.03.2024 8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia 13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
3. Data dostarczenia próbki: 18.03.2024 9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy 14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy
4. Numer protokołu: 116/L/24/z 10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody
5. Kod próbki: 116/IFS/z 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański 15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE-IR_HS_12_01
6. Miejsce poboru: pkt zgodności kuchnia Budynek mieszkalny Jaroszewy 52 uzzww Czarnocin gm. Skarszewy
7. Data rozpoczęcia badania: 18.03.2024 12. Data zakończenia badania: 21.03.2024

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1

| Parametr | Metoda oznaczenia | Jednostka | Wynik | Niepewność(n)/ przedział ufności | Temp. pom. (C) | Wartość parametryczna* | Stwierdzenie zgodności ** |
|---|---------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Mętność | A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | 0,44 | 0,12 | - | 1 | nie dotyczy |
| Barwa | A PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012 | mg Pt/l | 4,4 | 0,6 | - | - | nie dotyczy |
| pH | A PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | - | 7,5 | 0,2 | - | 6,5 - 9,5 | nie dotyczy |
| Przewodność elektryczna właściwa 2) | A PN-EN 27888:1999 | µS/cm | 559 | 24 | 17,6 | 2500 | nie dotyczy |
| Liczba bakterii grupy coli/100ml | A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk | 0 | - | - | 0 | nie dotyczy |
| Liczba Escherichia coli/100ml | A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk | 0 | - | - | 0 | nie dotyczy |
| Liczba Enterokoków kałowych/100ml | A PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk | 0 | - | - | 0 | nie dotyczy |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml | A PN-EN ISO 6222:2004 | jtk | 1 | <0,4> | - | bez nieprawidłowych zmian | nie dotyczy |

-Koniec sprawozdania-

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane

N* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji

*) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

jtk - jednostki tworzące kolonie

„<” - wartość poniżej oznaczalności metody

n - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności, P=95% (współczynnik rozszerzenia k=2) dotyczy wyłącznie etapu analitycznego, dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 (podejście całkowite),

2) - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (26 °C)

** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował: PS Badania fizykochemiczne

Otrzymują

1. Klient

2. a/a

Hanna Reszczyńska

Starszy Asystent
Badania mikrobiologiczne


Teresa Orlikowska

p.o. Kierownik
Zatwierdził: *Carolina Muchowska*
Laboratorium Inżynierii
PSSE w Starogardzie Gdańskim

Carolina Muchowska

F_064 Edycja 6

- Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
- Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.
- PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

| | | | |
|---|---|--|------------|
|  | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA | Data sporządzenia sprawozdania | 21-03-2024 |
| | 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl | Strona/stron | 1/1 |
| ODDZIAŁ LABORATORYJNY | | <i>Laboratorium Badań Środowiskowych</i> | |
| Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611 | | | |

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY Nr 175z/1 /2024/LBŚ

114

1. Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33
2. Data pobrania próbki: 18.03.2024
3. Data dostarczenia próbki: 18.03.2024
4. Numer protokołu: 116/L/24/z
5. Kod próbki: 116/IF/z
6. Miejsce poboru: pkt zgodności kuchnia Budynek mieszkalny Jaroszewy 52 uzzww Czarnocin gm. Skarszewy
7. Data rozpoczęcia badania: 18.03.2024
8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy
10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody
11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański
12. Data zakończenia badania: 21.03.2024
13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy
15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1

| Parametr | Metoda oznaczenia | Jednostka | Wynik | Niepewność(n)/ przedział ufności | Temp. pom. (C) | Wartość parametryczna* | Stwierdzenie zgodności** |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Zapach 4) | N PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013 | - | brak zapachu | - | - | - | nie dotyczy |
| Smak 4) | N PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013 | - | akceptowalny | - | - | - | nie dotyczy |

-Koniec sprawozdania-

A - badania akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badania nieakredytowane

*1 - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4) metoda mikrobiologiczna, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował: **Badania fizykochemiczne**
STARSZY TECHNIK
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE Starogard Gdański
Anna Reszczyńska

Badania mikrobiologiczne

Zatwierdził:

p.o. Kierownika
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE w Starogardzie Gdańskim
Karolina Muchowska

- Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
- Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
- Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.
- PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

F_064 Edycja 6