



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail: labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl		Data sporządzenia sprawozdania 21.10.2024
ODDZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611		Strona/stron 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY NR 873z /2024/LBŚ

590

AB 611 1.Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania próbki: 21.10.2024
3. Data dostarczenia próbki: 21.10.2024
4. Numer protokołu: 592/L/24/z
5. Kod próbki: 592/JM/z
6. Miejsce poboru: pkt zgodności kuchnia budynek mieszkalny Nowy wiec 9 uzzwz Nowy Wiec gm. Skarszewy
7. Data rozpoczęcia badania: 21.10.2024
12. Data zakończenia badania: 24.10.2024
- Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1
8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy
10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody
11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański
15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01
13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016:09	NTU	0,21	0,06	-	1	nie dotyczy
Barwa	PB-IS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	3,2	0,4	-	-	nie dotyczy
pH	PB-IS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,5	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna właściwa 2)	PN-EN 27888:1999	µS/cm	492	20	17,4	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	jk	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	PN-EN ISO 6222:2004	jk	44	<33,59>	-	bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

A – badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N – badanie nieakredytowane

N* – badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji

** – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

jk – jednostki tworzące kolonie

< – wartość poniżej oznaczalności metody

n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności P=95% (współczynnik rozszerzenia k=2) dotyczy wyłącznie etapu analitycznego, dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 (podjęcie całościowe),

2) – korekta za pomocą uzadania do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)

** - organ oceniaczy: wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autorzywał: *Bartłomiej Bartuchowski*
Bartłomiej Bartuchowski

Badania fizykochemiczne
Anna Ciesielska

Badania mikrobiologiczne
Magdalena Kucharska

Zatwierdził: *Magdalena Kucharska*

-Koniec sprawozdania-

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.
4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszyskie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

F_064 Edycja 6



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5

tel./fax (58) 562 40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611

Laboratorium Badań Środowiskowych

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY NR 873z/1 /2024/LBŚ

590

Data sporządzenia
sprawozdania

21.10.2024

Strona/stron

1/1

1. Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania próbki: 21.10.2024

8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia

13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy

3. Data dostarczenia próbki: 21.10.2024

9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy

14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

4. Numer protokołu: 592/L/24/z

10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody

5. Kod próbki: 592/JM/z

11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

6. Miejsce poboru: pkt zgodności kuchnia budynek mieszkalny Nowy wiec 9 uzzzw Nowy Wlęc gm. Skarszewy

12. Data zakończenia badania: 24.10.2024

7. Data rozpoczęcia badania: 21.10.2024

Dane pozyskane od Klienta, pozycja nr: 1

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności**
Zapach 4)	PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-	-	-	nie dotyczy
Smak 4)	PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013	-	akceptowalny	-	-	-	nie dotyczy

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane

1) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4) - metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autorzy zawał: Badania Izzykocheniczne

Badania mikrobiologiczne

Zawierdził:

Organizacja
K. Skarż

Starszy Asystent
PSSE Starogard Gdański

Bartłomiej Wąclawowski

Starszy Asystent
Laboratorium Badań Środowiskowych
PSSE Starogard Gdański

Bartłomiej Wąclawowski

- Koniec sprawozdania -

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.
4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.