



Starogard Gdański, dnia 22.08.2024r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W STAROGARDZIE GDAŃSKIM**

HK.9022.1.565.2024.JM

***Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Polna 33
83- 250 Skarszewy***

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim zgodnie z §21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie **sprawozdania z badania próbki wody o nr 357N/2024/LBŚ z dnia 22.08.2024 r.** wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim, zrealizowanego z urzędu, wykonanego w punkcie zgodności ustalonym dla oceny jakości wody dostarczanej odbiorcom z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Czarnocin– budynek mieszkalny wielorodzinny Bączek 36/1– **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Starogardzie Gdańskim
Alicja Cwiklińska

Otrzymują (przesłano elektronicznie):

1. Adresat (woda@gwik-skarszewy.pl; e.stolinski@gwik-skarszewy.pl)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Skarszew Plac Hallera 18, 83-250 Skarszewy (skarszewy@skarszewy.pl)
2. aa



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl		Data sporządzenia sprawozdania 22-08-2024
ODDZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611		Strona/stron 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY Nr 357N /2024/LBŚ

357N

AB 611 1.Zleceńodawca: PPIS Starogard Gdański

2. Data pobrania próbki: 19.08.2024
 3.Data dostarczenia próbki: 19.08.2024
 4. Numer_protokołu: 205/JM/HK/24
 5. Kod_próbki: 205/JM
 6. Miejsce poboru: kuchnia budynek mieszkalny wielorodzinny Bączek 36/1 gm. Skarszewy uzww Czarnocin
 7.Data rozpoczęcia badania: 19.08.2024
 Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,2,4,5,6,8,10,11,15
- 8.Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
 9.Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy
 10. Cel_pobrania: nadzór sanitarny
 11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański

13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy

14.Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

15.Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Mętność	A PN-EN ISO 7027-1:2016:09	NTU	0,27	0,08	-	1	nie dotyczy
Barwa	A PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	<2,0	-	-	-	nie dotyczy
pH	A PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,8	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna (właściwa 2)	A PN-EN 27888:1999	µS/cm	569	24	23,9	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	itk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli/100ml	A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	itk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A PN-EN ISO 7899-2:2004	itk	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	A PN-EN ISO 6222:2004	itk	0	-	-	bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane
 N* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji
 *) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 itk - jednostki tworzące kolonie

*< - wartość poniżej oznaczalności metody
 n - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności P=95% (współczynnik rozszerzenia k=2) dotyczy wyłącznie etapu analitycznego, dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29241:2022-02 (podejście catofostowe)
 2) - korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury (25°C)
 **) - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:
 1. Klient
 2. a/a

Badania mikrobiologiczne
 PSSE Starogard Gdański

Hanna Reszetyńska

Kierownik
 Oddziału Laboratoryjnego
 Zatwierdził: PSSE Starogard Gdański

Zbigniew Wyka

- Koniec sprawozdania -


1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

5. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanatowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdański@sanepid.gov.pl		Data sporządzenia sprawozdania 22-08-2024
	ODDZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętych akredytacją Nr AB 611 <i>Laboratorium Badań Środowiskowych</i>		Strona/stron 1/1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBK WODY Nr 357N/1 /2024/LBŚ

357N

1. Zleceńodawca: PPIS Starogard Gdański
2. Data pobrania próbki: 19.08.2024
3. Data dostarczenia próbki: 19.08.2024
4. Numer protokołu: 205/JM/HK/24
5. Kod próbki: 205/JM
6. Miejsce poboru: kuchnia budynek mieszkalny wielorodzinny Bączek 36/1 gm. Skarszewy uzww Czarnocin
7. Data rozpoczęcia badania: 19.08.2024
- Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,2,4,5,6,8,10,11,15
8. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
9. Stan próbki w chwili przyjęcia: prawidłowy
10. Cel pobrania: nadzór sanitarny
11. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański
12. Data zakończenia badania: 22.08.2024
13. Stwierdzenie zgodności: nie dotyczy
14. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy
15. Metoda poboru: Instrukcja WSSE-IR_HS_12_01

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Zapach 4)	N PB_LS_07edycja I z 23.05.2013	-	brak zapachu	-	-	-	nie dotyczy
Smak 4)	N PB_LS_07edycja I z 23.05.2013	-	akceptowalny	-	-	-	nie dotyczy

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane
 P) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 4) metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02
 ** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:
STARSZY TECHNIK
 Oddział Laboratoryjnego
 PSSE Starogard Gdański
Hanna Reszczyńska

Badania mikrobiologiczne

Zatwierdził:
Kierownik
 Oddziału Laboratoryjnego
 PSSE Starogard Gdański
Zbigniew Wyka

- Koniec sprawozdania -

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki.

3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.

4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

5. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

F_064 Edycja 6