




# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim

HK.9022.1.10.2026.JM.1  
Starogard Gdański, 16.01.2026r.

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
ul. Polna 33  
83-250 Skarszewy

*E. Ślodziński*  
*20.01.26 r*



Dotyczy: sprawozdanie z badań nr 12z/2026/LBŚ z dnia 16.01.2026r.

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdania nr 12z/2026/LBŚ z dnia 16.01.2026r. wydanego przez Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim, wykonujące badanie próbki wody pobranej w dniu 13.01.2026r. w ramach kontroli wewnętrznej w punkcie kontroli wody podawanej do sieci wodociągowej w hydroforni Bożepole Królewskie stwierdza, iż **jakość wody spełnia wymagania ww. rozporządzenia w badanym zakresie.**

Z wyrazami szacunku

Alicja Ćwiklińska  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starogardzie Gdańskim  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują ( e-doręczenia):

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Skarszewy; Plac Hallera 18, 83-250 Skarszewy
2. aa



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim  
ul. Kanałowa 5 | 83-200 Starogard Gdański  
+48 58 562 40 11  
psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-69373-33620-TVWWF-24



AB 611



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

Data sporządzenia  
sprawozdania

16-01-2026

83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5  
tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl

Strona/stron

1/1

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Laboratorium Badań Środowiskowych

Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY Nr 12z /2026/LBŚ

11

1. Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

2. Data pobrania próbki: 13.01.2026  
 3. Data dostarczenia próbki: 13.01.2026  
 4. Data rozpoczęcia badania: 13.01.2026  
 5. Data zakończenia badania: 16.01.2026  
 6. Pobrano przez: Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański  
 7. Miejsce poboru: pkt kontroli wody podawanej do sieci Hydrofornia Bożepole Królewskie gm. Skarszewy

8. Numer protokołu: 5/L/26/z  
 9. Kod próbki: 5/IF/z  
 10. Cel pobrania: wewnętrzna kontrola jakości wody  
 11. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia  
 12. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR\_HS\_12\_01

13. Stan próbki w chwili przyjęcia:  prawidłowy  
 14. Stwierdzenie zgodności:  nie dotyczy  
 15. Zasada podejmowania decyzji:  nie dotyczy

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,7,10

Parametr	Metoda oznaczenia		Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,19	0,05	-	1	nie dotyczy
Barwa	A	PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012	mg Pt/l	<2,0	-	-	-	nie dotyczy
pH	A	PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017	-	7,7	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna właściwa 2)	A	PN-EN 27888:1999	μS/cm	529	21	19,5	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli/100ml	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli/100ml	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych/100ml	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h/1ml	A	PN-EN ISO 6222:2004	jtk	2	<1;4>	-	bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

A – badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N – badanie nieakredytowane

N\* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik oznaczenia wykracza poza zakres akredytacji

\*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

jtk – jednostki tworzące kolonie

„&lt;” – wartość poniżej oznaczalności metody

n – niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności P=95% (współczynnik rozszerzenia k=2) dotyczy wyłącznie etapu analitycznego, dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 (pojęcie obowiązuje)

2) – korekta za pomocą urzędzenia do kompensacji wpływu temperatury (25 °C)

\*\* - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę oceny

Otrzymują

1. Klient  
2. a/a

Autoryzował:

**Starszy Technik**  
 Oddział Laboratoryjny  
 PSSE w Starogardzie Gdańskim  
*Hanna Rosińska*

**Starszy Asystent**  
 Badania mikrobiologiczne  
 PSSE Starogard Gdański  
*Teresa Orlikowska*

Zatwierdził:

**Starszy Technik**  
 Oddziału Laboratoryjnego  
 PSSE w Starogardzie Gdańskim  
*Karolina Muchowska*

-Koniec sprawozdania-


1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości

F\_064 Edycja 7

2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.

4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

	<b>POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA</b>	<b>Data sporządzenia sprawozdania</b>	<b>16-01-2026</b>
	83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : labwoda.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl	<b>Strona/stron</b>	1/1
<b>ODDZIAŁ LABORATORYJNY</b> <span style="float: right;"><i>Laboratorium Badań Środowiskowych</i></span> Oddział Laboratoryjny akredytowany przez PCA w zakresie objętym akredytacją Nr AB 611			

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY Nr 12z/1 /2026/LBŚ

11

1. Zleceniodawca: Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. 83-250 Skarszewy ul. Polna 33

- |                              |  |                        |                                  |                                     |  |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 2. Data pobrania próbki:     | 13.01.2026   | 8. Numer protokołu:    | 5/L/26/z                         | 13. Stan próbki w chwili przyjęcia: | <input checked="" type="checkbox"/> prawidłowy |
| 3. Data dostarczenia próbki: | 13.01.2026   | 9. Kod próbki:         | 5/IF/z                           | 14. Stwierdzenie zgodności:         | <input type="checkbox"/> nie dotyczy           |
| 4. Data rozpoczęcia badania: | 13.01.2026   | 10. Cel pobrania:      | wewnętrzna kontrola jakości wody | 15. Zasada podejmowania decyzji:    | nie dotyczy                                    |
| 5. Data zakończenia badania: | 16.01.2026   | 11. Przedmiot badania: | próbka wody do spożycia          |                                     |  |
| 6. Pobrano przez:            | Przedstawiciela PSSE Starogard Gdański   |                        |                                  |                                     |  |
| 7. Miejsce poboru:           | pkt kontroli wody podawanej do sieci Hydrofornia Bożepole Królewskie gm. Skarszewy |                        |                                  |                                     |  |
| 12. Metoda poboru:           | Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01   |                        |                                  |                                     |  |

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,7,10

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Zapach 4)	N PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013	-	brak zapachu	-	-	-	nie dotyczy
Smak 4)	N PB_LS_07edycja 1 z 23.05.2013	-	akceptowalny	-	-	-	nie dotyczy

A – badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N – badanie nieakredytowane

\*) – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

4) metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

\*\* - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował:      Badania fizykochemiczne      Badania mikrobiologiczne      Zatwierdził:

Otrzymują:  
1. Klient  
2. a/a

**Starszy Technik**  
Oddziału Laboratoryjnego  
PSSE w Starogardzie Gdańskim

*Hanna Rosińska*

**p.o. Kierownika**  
Oddziału Laboratoryjnego  
PSSE w Starogardzie Gdańskim

*Karolina Muchowska*

-Koniec sprawozdania-

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi.
4. PSSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta.

F\_064 Edycja 7