



AB 611

1. Zleceniodawca: PIS Starogard Gdański

2. Data pobrania próbki: 15.09.2026
3. Data dostarczenia próbki: 15.09.2026
4. Data rozpoczęcia badania: 15.09.2026
5. Data zakończenia badania: 18.09.2026
6. Pobrano przez: Justyna Musiał
7. Miejsce poboru: kuchnia, budynek mieszkalny Nowy Włoc 9 83-421 Nowy Włoc

Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,2,6,7,8,9,10,11,12

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
83-200 Starogard Gdański, ul. Kanłowa 5
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Oddział Laboratoryjny akredytowany zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH
tel/fax (58) 562-40-11
e-mail: oddzial@laboratorium.pse.starogardgdanski.pl
www.gov.pl/web/pse/starogard-gdanski

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY Nr 480N /2026/LBŚ

Data wydania:
18-09-2026
Strona/stron:
1/1
Numer faktury
480N

13. Stan próbki w chwili przyjęcia: ☐ prawidłowy
14. Stwierdzenie zgodności: ☐ nie dotyczy
15. Zasada podejmowania decyzji: nie dotyczy

Parametr	Metoda oznaczenia [granica oznaczalności/wykrywalności]****	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności**
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	[0,10] NTU	0,29	0,07	-	-	nie dotyczy
Barwa	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	[2,0] mg Pt/l	3,1	0,4	-	-	nie dotyczy
pH	PB-IS_04 edycja 4 z 24.02.2017	[4,0]	7,5	0,2	-	6,5 - 9,5	nie dotyczy
Przewodność elektryczna właściwa (2)	PN-EN 27888:1999	[100] µS/cm	491	19	19,2	2500	nie dotyczy
Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	[1] jtk/100ml	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	[1] jtk/100ml	0	-	-	0	nie dotyczy
Liczba Enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	[1] jtk/100ml	0	-	-	0	nie dotyczy
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004	[1] jtk/ml	51	<37,70>	-	bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane N* - badanie przeprowadzone metodą akredytowaną, jednak wynik wykracza poza zakres akredytacji
* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: Mętność - Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Barwa - Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów 22°C nie przekraczała: 100 jtk/l w wodzie wyprowadzanej do sieci wodociągowej; 200 jtk/l w kranie konsumenta
jtk - jednostki tworzące kolonie
n - niepewność rozszerzona obliczona dla poziomu ufności P=95% (współczynnik rozszerzenia k=2) dotyczy wyłącznie etap analityczny, dla parametrów mikrobiologicznych niepewność oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 (podjąć całościowo).
** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji
**** - granica oznaczalności metody dotyczy parametrów chemicznych i wskaźnikowych, granica wykrywalności dotyczy parametrów mikrobiologicznych
Badania fizykochemiczne
Autoryzował: **STAROZYSZY TECHNIK**
Z upr. Kierownika
Oddziału Laboratoryjnego
PIS Starogard Gdański
Bartłomiej Barnuchowski

STAROZYSZY TECHNIK
Oddziału Laboratoryjnego
PIS Starogard Gdański

Ewa Ciesielska

- Koniec sprawozdania -

F_064 Edycja 8

1. Bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim wynik badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości
2. Wyniki badania odnozą się wyłącznie do otrzymanej i badanej próbki
3. Po otrzymaniu sprawozdania z badań klient ma prawo do złożenia skargi
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek
5. PISSE w Starogardzie Gdańskim ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z wyjątkiem danych pozyskanych od klienta

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA 83-200 Starogard Gdański, ul. Kanałowa 5 ODDZIAŁ LABORATORYJNY Oddział Laboratoryjny akredytowany zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018			
LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH tel./fax (58) 562-40-11 e-mail : oddziallaboratoryjny.psse.starogardgdanski@sanepid.gov.pl www.gov.pl/web/psse/starogard-gdanski		Data wydania sprawozdania: 18-09-2026	
		Strona/stron: 1/1	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY Nr 480N/1 /2026/LBŚ			Numer faktury 480N

1. Zleceńdodawca: PIS Starogard Gdański
2. Data pobrania próbki: 15.09.2026 8. Numer protokołu: 289/JM/HK/26
3. Data dostarczenia próbki: 15.09.2026 9. Kod próbki: 289/JM
4. Data rozpoczęcia badania: 15.09.2026 10. Cel pobrania: nadzór sanitarny
5. Data zakończenia badania: 18.09.2026 11. Przedmiot badania: próbka wody do spożycia
6. Pobrano przez: Justyna Musiał 12. Metoda poboru: Instrukcja WSSE -IR_HS_12_01
7. Miejsce poboru: kuchnia, budynek mieszkalny Nowy Wiek 9 83-421 Nowy Wiek
- Dane pozyskane od klienta, pozycja nr: 1,2,6,7,8,9,10,11,12
13. Stan próbki w chwili przyjęcia: ☐ prawidłowy ☐ nie dotyczy
14. Stwierdzenie zgodności: ☐ nie dotyczy ☐ nie dotyczy
15. Zasada podejmowania decyzji: ☐ nie dotyczy ☐ nie dotyczy

Parametr	Metoda oznaczenia	Jednostka	Wynik	Niepewność(n)/ przedział ufności	Temp. pom. (C)	Wartość parametryczna*	Stwierdzenie zgodności **
Zapach 4)	N PB_LS_07edycja I z 23.05.2013	-	brak zapachu	-	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy
Smak 4)	N PB_LS_07edycja I z 23.05.2013	-	akceptowalny	-	-	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	nie dotyczy

A - badanie akredytowane (zakres akredytacji PCA nr AB611) N - badanie nieakredytowane

* - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

** - metoda nieakredytowana, dla której nie spełnione są wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018-02

*** - organ oceniający wyniki może zastosować inną zasadę podejmowania decyzji

Autoryzował: **Anna Sadowska** Badania mikrobiologiczne Zatwierdził: **Z up. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego Bartłomiej Barnachowski**

Orzeczono: **5. Badania fizykochemiczne** Oddziału Laboratoryjnego PSSE Starogard Gdański